

## ІНФОРМАЦІЯ

про проведену під час двомісячника роботу по благоустрою об'єктів  
КП «Деражнянський міськводоканал»

### 2017 РІК

На виконання рішення міськвиконкому «Про проведення двомісячника благоустрою в м.Деражня працівниками КП «Деражнянський міськводоканал» виконано роботи:

1. Приведено в належний санітарний стан зони I поясу охорони водозаборів, крім артсвердловини розташованої в районі «Містечко». Так на водонасосній станції мікрорайону «Криничне» відремонтовано каптажний колодязь. Даний колодязь поштукатурений, побілений, пофарбований. Насосні агрегати та інше обладнання машинного залу пройшли профілактичний огляд, пофарбовані. Територія ВНС «Криничне» огорожена частково металевою сіткою, частково дерев'яними штагетами. Вхід сторонніх осіб заборонено. Охорона об'єкта цілодобова.
2. На станції III підйому води, що знаходиться в районі вагових в минулому цукрового заводу проведена вирізка самонасінних дерев та кущів як на самій території, так і на 2-х резервуарах з водою. Вікна приміщення машинного залу зашклені, внутрішнє приміщення прибрано від сміття. Огорожа території знаходиться в задовільному стані. Потребує ремонту покрівля машинного залу.
3. Відремонтовано бак ємністю 100 м<sup>3</sup> на водонапірній башні розташованій в районі залізничного вокзалу. Бак очищено від бруду, підварено, проведено знезараження питної води. На частині території відсутня огорожа.
4. Артезіанська свердловина в районі Троянів знаходиться в хорошому стані. Водонапірна башня почищена від бруду, знезаражена, пофарбована, огорожена. Роботи виконувались у вересні - жовтні 2016 року.
5. Територія КНС 1,2,3,4,5 та ШБО знаходиться в задовільному стані. Проведено весняні прибирання сухої трави та побутового твердого сміття.
6. Розпочато роботу по викошуванню трави та бур'янів по всіх об'єктах підприємства.
7. Проведено весняне знезараження питної води відповідно до наказу № 22 від 11.05.2017 року.
8. Один раз в квартал проводяться лабораторні дослідження питної води. Питна вода відповідає практично встановленим стандартам.

Директор

О. Б. Косевич